

**email: [galaxair@galaxair.com](mailto:galaxair@galaxair.com) - <http://www.galaxair.com>**

## Certificat de Conformité d'un détecteur électronique de fuites de fluides frigorigènes suivant la norme EN-14624

**Galaxair** certifie que le détecteur électronique de fuites ci-dessous, a été contrôlé  
suivant la norme EN-14624

Les résultats sont indiqués ci-dessous.

<b>Détecteur électronique type GLD-3000</b>	
Marque du détecteur	<b>Galaxair</b>
Nom du détecteur	<b>GLD-3000</b>
Technologie	<b>Système à ionisation</b>
Type de détecteur	<b>Indicateur</b>
Types de gaz détectés	<b>CFC, HFC, HCFC</b>
Seuil de sensibilité du détecteur en position fixe	<b>3 g/an</b>
Seuil de sensibilité du détecteur en mouvement	<b>3 g/an</b>
Seuil de sensibilité en ambiance polluée	<b>3 g/an</b>
Temps minimal d'arrêt sur point de fuite	<b>2 s</b>
Temps minimal de détection avec concentration la plus faible	<b>2 s</b>
Temps de récupération après seuil maxi	<b>2 s</b>
Conditions de mesures	<b>Température et pression ambiantes</b>

Fait au Gué de Longroi



**Galaxair** sas